



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Вильвенская, д. 6, г. Пермь, 614094
Телефон (342) 207-38-10, Факс (342) 227-09-66
E-mail: perm@zural.gosnadzor.ru, http: www.zural.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 08-063-29

об устранении нарушений обязательных требований
в области электро - теплоэнергетики, энергосбережения
и повышения энергетической эффективности

“ 28 ” сентября 2017 г.
(дата составления)

МБОУ «Григорьевская СОШ»
(наименование юридического лица)

Законному представителю

МБОУ «Григорьевская СОШ»
(наименование юридического лица)

Юридический адрес: 617013, Пермский край,
Нытвенский р-н, с. Григорьевское, ул. Чапаева, 5

Почтовый адрес: 617013, Пермский край,

Нытвенский р-н, с. Григорьевское, ул. Чапаева, 5

На основании Акта проверки от « 28 » сентября 2017 г. № 08-063-29, руководствуясь ч.1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г № 401,

Я, государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Катаев Николай Геннадьевич
(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

ПРЕДПИСЫВАЮ

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Григорьевская СОШ»
устранить выявленные при плановой выездной проверке
(вид проверки, форма проверки)

МБОУ «Григорьевская СОШ»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

проведенной на основании распоряжения заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора от 06.09.2017г. № 1310-рп Козлова В. А. о проведении плановой выездной проверки МБОУ «Григорьевская СОШ»

(дата распоряжения),

(номер распоряжения),

(наименование распоряжения)

12.	В гараже школы на двери ЩО не нанесён предупреждающий знак, не подписаны наименования отходящих присоединений.	п.2.2.20 ПТЭЭП, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г	30.11.2017
13.	Нумерация ЩО школы не соответствует однолинейным схемам.	п.2.12.5 ПТЭЭП, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г	30.11.2017
14.	В инструкции по ОТ при эксплуатации эл.установок имеются ссылки и указания на несуществующие (отменённые) ПТБ.	п.1.8.8 ПТЭЭП, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г	30.11.2017

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в межрегиональный отдел государственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора по адресу: г. Пермь, ул. Вильвенская, 6.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

(ФИО инспектора, зафиксировавшего отказ, подпись)

Лицо, вынесшее предписание:

Государственный инспектор межрегионального
отдела государственного энергетического надзора



Н.Г. Катаев

Экземпляр предписания на 2 листах для исполнения получен
(кол-во листов предписания)

Директор

Сабурова Е.Ф.

(должность, ФИО, подпись, дата)

рег. № _____ от « _____ » _____ 2017 г.